Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementale
de Lot-et-Garonne

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE FERRENSAC (mairie@ferrensac.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FRANCE (mire.cpo-vannes@saur.com; sglayau@saur.fr)

MADAME LA PRESIDENTE - EAU 47 (b.lacoste@eau47.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : TERRITOIRE LA BRAME

Prélèvement	**00083871**	**Commune**	**FERRENSAC**
Unité de gestion	0011 TERRITOIRE LA BRAME	**Prélevé le :**	**jeudi 13 février 2025 à 13h08**
Installation	UDI 000257 BRAME- SOURCE VERGT DE BIRON	**par :**	DORIAN GARDES
Point de surveillance	0000000734 CENTRE BOURG	**Motif :**	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	Rb ext mairie	**Type d'eau :**	

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Prélèvement sous acréditation	O SANS OBJET			
Température de l'eau	9 °C		25	
pH	8,2 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore combiné	0,03 mg(Cl2)/L			
Chlore libre	0,21 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,24 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET 3101

Type de l'analyse : D1B Code SISE de l'analyse : 00083920 Référence laboratoire : 25021200617001

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Couleur (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélométrique	0,30 NFU		2	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	323 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	<1 mg/L	50		
FER ET MANGANESE				
Fer total	40 µg/L		200	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00083871)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Agen le 19 février 2025

Pour le Directeur, L'ingénieure d'Etudes Sanitaires

108, bd Carnot 47031 AGEN CEDEX - Téléphone : 05 53 98 83 00 site internet : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Les informations sur la qualité de l'eau sont disponibles avec votre facture d'eau, en mairie et sur Internet : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****